



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

**PROTOCOLO:**  
**4370/24**

**Razão Social**

GENIX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

**CNPJ/CPF**

CNPJ: 04.376.121/0001-93

**Nome Fantasia**

GENIX

**Fone**

(62)40149046

**Finalidade**

FUNCIONAMENTO

**Número CBMGO**

11086255047

**Projeto Aprovado**

130703/15

**CNAE**

3299099

**Endereço**

VP 1E, QD.:03 LT.:MOD 1 E 2, DAIA DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, ANÁPOLIS, 75132040

**Ocupação/Us**

Indústria

**Divisão**

I-2

**Descrição**

outros

**CNAE Secundário**

NÃO INFORMADO

**Divisão**

NÃO INFORMADO

**Descrição CNAE Secundário**

NÃO INFORMADO

**Carga de Incêndio**

500.0 MJ/m<sup>2</sup>

**Área**

18024.14 m<sup>2</sup>

**Altura**

terreo

**Risco**

MÉDIO

**Quartel Responsável**

3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

**Data de emissão**

01/02/2024

**Data de validade**

16/01/2025

**Observação:**

ART: 1020240014230; CFT2403213637; 1020240024622; 1020240016372; 1020240022599;  
Obs.: Sistema Preventivo Existente: 35 SISTEMA DE HIDRANTES OU MANGOTINHOS; 1 CARRETA PO 10-A:80-BC; 9 EXTINTOR PO 2-A:20-B:C; 2 EXTINTOR CO2 5-B:C; 10 EXTINTOR PO 40-B:C; 16 EXTINTOR PO 20-B:C; 48 EXTINTOR PO 30-B:C. PROJETO APROVADO N. 130703/15 E POR SUBSTITUIÇÃO N.45890/21.

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação a ser afixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

**Código de controle do CERCON: 4f7e855e424c**

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: 3º batalhão bombeiro militar

ANÁPOLIS, 1 de fevereiro de 2024.

**EMERGÊNCIA**  
**LIGUE**  
**193**

vistorias.bombeiros@gmail.com

praça presidente vargas, sn, jardim américa, anápolis, 75115685

**Telefone para dúvidas e consultas:62 3328 5825**